

Số: **3090** /VHTC - KB

Hạ Long, ngày 17 tháng 10 năm 2023

V/v Thông báo kết quả kiểm tra công tác an toàn PCCC&CNCH Quý III/2023 và tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô

Kính gửi: Các Công trường, Phân xưởng, Phòng ban trong Công ty

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017; Nghị định số 136/2020/NĐ - CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quy định về công tác PCCC&CNCH trong Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin (ban hành kèm theo Quyết định số 3547/QĐ-VHTC ngày 29/12/2021 của Giám đốc Công ty);

Căn cứ Chỉ thị số 1031/CT-VHTC ngày 06/4/2023 của Giám đốc Công ty về Chấn chỉnh thực hiện công tác PCCC&CNCH trong Công ty.

Thực hiện Thông báo số 2934/TB-VHTC ngày 04/10/2023 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin về việc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH Quý III năm 2023. Từ ngày 10/10/2023 -:- 12/10/2023 Công ty đã tổ chức kiểm tra tại các đơn vị cơ sở, nay thông báo tổng hợp kết quả kiểm tra như sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

- Các đơn vị đã thực hiện lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA; Việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC đã được triển khai thực hiện tương đối tốt, đặc biệt là việc ghi chép sổ sách và công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, các quy định, quy chế của TKV, Công ty về công tác PCCC&CNCH cho CBCNV trong đơn vị.

- Về công tác trang bị dụng cụ, phương tiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại văn phòng, nhà xưởng, trên các thiết bị xe, máy, các tổ sản xuất ... về cơ bản các đơn vị thực hiện đảm bảo. Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ và kiểm tra sau các đợt nghỉ dài ngày.

- Các đơn vị đã quan tâm, chú trọng đến công tác bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, dụng cụ PCCC&CNCH tại đơn vị, trên các xe, máy, thiết bị.

- Việc tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua các đợt kiểm tra định kỳ, chuyên đề của Công ty đã được các đơn vị triển khai thực hiện tốt. Đơn vị trưởng các đơn vị và cán bộ được giao quản lý, triển khai công tác PCCC&CNCH đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp do Công ty đề ra, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động trong công tác PCCC&CNCH trong Công ty.

II. Tồn tại, hạn chế; Biện pháp khắc phục

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, các đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý như: Việc cập nhật, ghi chép các văn bản chỉ đạo

về công tác PCCC&CNCH tại một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa lưu trữ trong hồ sơ theo hướng dẫn của Công ty; Sổ sách về công tác PCCC&CNCH ghi còn thiếu nội dung, chưa đúng theo hướng dẫn; Công tác tự kiểm tra định kỳ an toàn PCCC&CNCH đã được duy trì thực hiện nhưng kiểm tra chưa hết các nội dung, mẫu biên bản tự kiểm tra một số đơn vị còn chưa thực hiện theo mẫu biên bản mới theo hướng dẫn tại văn bản số 1784/KB-VHTC ngày 15/6/2023 của Công ty. Công tác báo cáo định kỳ tháng về công tác PCCC&CNCH đã được triển khai nhưng chất lượng chưa cao, chưa báo cáo đủ nội dung. Trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC tại Văn phòng, nhà xưởng một số vị trí chưa đảm bảo.

(Có bảng tổng hợp kết quả kiểm tra kèm theo)

Để tăng cường công tác PCCC&CNCH trong thời gian tới, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc một số nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp an toàn PCCC; Cách xử lý, ứng phó với các tình huống cháy, nổ tại Văn phòng, nhà xưởng, trên các thiết bị xe, máy; Các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt ... để nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng PCCC cho CBCNV trong Công ty. Thường xuyên cập nhật, bổ sung, lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Công ty về công tác PCCC&CNCH; Tuyên truyền, phổ biến các Nội quy, quy định, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH cho CBCNV trong đơn vị đầy đủ, kịp thời đảm bảo tất cả CBCNV nắm bắt và thực hiện.

2. Kiểm tra, rà soát, tổ chức triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các sơ hở, thiếu sót về công tác an toàn PCCN để có các biện pháp khắc phục kịp thời. Đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh công nghiệp, sắp xếp vật tư hàng hóa gọn gàng, cách ly nguồn lửa, nguồn nhiệt với các chất dễ cháy, nổ. Chú trọng các công trình, mục tiêu có nhiều nguy hiểm về cháy nổ như: Kho vật tư, kho chứa ôxy, nitơ, kho dầu mỡ, các xe ô tô vận tải và thiết bị máy khai thác. Quản lý phương tiện, dụng cụ PCCC đã được trang bị theo quy định, nếu hỏng phải có kế hoạch sửa chữa, bổ sung thay thế kịp thời để đảm bảo công tác PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, chất gây cháy, dễ cháy.

3. Duy trì cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC theo Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an và Công văn số 1784/VHTC-KB ngày 15/6/2023 của Công ty về Hướng dẫn công tác lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ công tác PCCC&CNCH tại các đơn vị trong Công ty. Thường xuyên, định kỳ tổ chức tự kiểm tra PCCC tại cơ sở, lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra và lưu trữ tại hồ sơ *(đặc biệt lưu ý về kiểm tra, bảo quản dụng cụ, phương tiện PCCC theo Quyết định số 2004/QĐ-VHTC ngày 21/7/2021 của Công ty và quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BCA của Bộ Công an)*.

4. Công ty đã ban hành công văn số 2598/VHTC-KB ngày 06/9/2023 về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó đặc biệt lưu ý nội dung *"Tuyên truyền, vận động CBCNV hưởng ứng và thực hiện xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa*

cháy tại khu dân cư; tại mỗi gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy để phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC cho gia đình”.

5. Các phòng ban ngoài nhiệm vụ được phân công trong công tác PCCC&CNCH (ban hành kèm theo QĐ số 3614/QĐ-VHTC ngày 30/12/2021) chủ động triển khai các nội dung khác theo hướng dẫn, tham mưu các biện pháp tăng cường, đảm bảo an toàn PCCC trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Giám đốc Công ty giao phòng KB, AT, CV theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại đã nêu ra trong đợt kiểm tra và tổ chức phúc tra theo quy định.

III. Tăng cường các biện pháp PCCC trong mùa hanh khô.

Hiện nay, thời tiết đang bước vào mùa hanh khô, đây là thời điểm rất dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như: Văn phòng làm việc, bếp ăn tập thể, Kho vật tư, kho chứa ôxy, nitơ, kho dầu mỡ, các xe ô tô vận tải, thiết bị máy khai thác và các khu vực giáp ranh đồi, rừng cây.

Để chủ động triển khai các biện pháp PCCC trong mùa hanh khô, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố cháy, nổ xảy ra trong Công ty, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đơn vị trưởng, cán bộ quản lý các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc CBCNV thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của Công ty, bảo đảm an toàn PCCC trong sản xuất. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2056/UBND-NC ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 2907/VHTC-KB ngày 02/10/2023 của Công ty và các văn bản của các cấp về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy;

2. Công nhân được giao vận hành các loại xe, máy, thiết bị hoặc sử dụng các loại máy móc nghiêm ngặt về an toàn cần nâng cao trách nhiệm trong công tác PCCC. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, vệ sinh làm sạch thiết bị, máy móc và chú trọng trong công tác bàn giao ca, kiểm tra thường xuyên các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị tại văn phòng, nhà xưởng, thiết bị xe, máy, kho tàng, trạm điện ..., đảm bảo đủ số lượng, chất lượng sử dụng tốt để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, khi sự cố xảy ra. Chú ý kiểm tra công tác sử dụng điện, hệ thống dây dẫn, mối nối, việc sử dụng các loại máy hàn, cắt, sử dụng điều hòa, các thiết bị tiêu thụ điện ... Tại các vị trí Công ty đã trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống bơm chữa cháy vách tường yêu cầu đơn vị quản lý phải thường xuyên vận hành kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng định kỳ theo Quy trình bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2004/QĐ-VHTC ngày 21/7/2021 của Giám đốc Công ty)

3. Các đơn vị chủ động chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, nguồn nước chữa cháy tại chỗ. Khi xảy ra cháy phải báo động ngay cho mọi người xung quanh và báo cáo về Ban chỉ đạo PCCC&CNCH Công ty hoặc cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH để được hỗ trợ đồng thời triển khai chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu.

Thường xuyên kiểm tra tại khu vực Văn phòng, nhà xưởng của các đơn vị giáp với rừng cây, chủ động thực hiện phát quang tạo đường băng cản lửa và tạo địa hình thông thoáng cho các phương tiện di chuyển đến để chữa cháy hoặc báo cáo về Ban chỉ đạo PCCC&CNCH Công ty để được hỗ trợ.

4. Phòng KB là đầu mối phối hợp với các phòng ban trong Công ty tăng cường công tác phối hợp với cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh; trung tâm Cấp cứu mở - Vinacomin và chính quyền địa phương nơi địa bàn Công ty đứng chân về phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực để sẵn sàng phối hợp ứng phó trong trường hợp có cháy lớn xảy ra.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (e-copy, T/h);
- Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh QN (B/c);
- Ban BV-TKV (B/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các đ/c Phó Giám đốc, KTT (e-copy);
- Lưu: VT, KB.

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN PCCC&CNCH QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số **3090** /VHTC-KB ngày 17 tháng 10 năm 2023)

TT	Đơn vị	Ngày KT	Tồn tại, hạn chế
1	CT. Khai thác 1	11/10/2023	Sổ bàn giao ca tại các vị trí sản xuất, thiết bị máy khi bàn giao ca chưa ghi cụ thể số lượng, chất lượng bình chữa cháy được trang bị
2	CT. Khai thác 2	10/10/2023	Tại máy xúc EKG số 02 bình chữa cháy đưa vào sử dụng quá 05 năm (01 bình CO2 + 01 bình Bột chữa cháy loại 4kg sử dụng từ năm 2016)
3	CT. Khoan	10/10/2023	Bình chữa cháy khí CO2 tại máy khoan XC số 04 và 08 mất kẹp chì; Sổ bàn giao ca tại các vị trí sản xuất, thiết bị máy khi bàn giao ca chưa ghi cụ thể số lượng, chất lượng bình chữa cháy được trang bị. Điện chiếu sáng tại nhà giao ca đơn vị chưa đảm bảo ánh sáng.
4	CT. Than	10/10/2023	Phương án chữa cháy, phương án CNCH chưa bổ sung, thay thế những đ/c trong đội PCCC&CNCH khi có thay đổi do yêu cầu công việc.
5	CT. BN&LĐ	11/10/2023	Biên bản kiểm tra an toàn PCCC định kỳ chưa làm theo mẫu mới theo hướng dẫn của Công ty; Khi có Quyết định thay đổi về nhân sự làm công tác PCCC chưa cập nhật, ghi chép trong sổ tổng hợp công tác PCCC&CNCH
6	PX Xe 1	10/10/2023	Sơ đồ hệ thống điện tại VP đơn vị đã cũ không còn đúng với thực tế; Tại khu vực sửa chữa không có sơ đồ hệ thống điện
7	PX Xe 2	10/10/2023	Thiếu phân công nhiệm vụ cho Đội PCCC&CNCH cơ sở.
8	PX Xe 7	10/10/2023	Đơn vị thực hiện đảm bảo.
9	PX S/c Ô tô	11/10/2023	Đơn vị thực hiện đảm bảo.
10	PX Cơ điện	11/10/2023	Sổ theo dõi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH ghi chưa đầy đủ nội dung theo hướng dẫn. Biên bản kiểm tra an toàn PCCC định kỳ chưa theo mẫu mới theo hướng dẫn của Công ty
11	VP+Đội xe VP	12/10/2023	Chưa cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH trong sổ theo dõi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH
12	PX DVTH	12/10/2023	Khu vực để bình Gas cạnh sân Tennis, khu bếp nấu, kho chưa trang bị bình chữa cháy, Nội quy tiêu lệnh chữa cháy. 01 bình bột chữa cháy tại khu vực bàn tiếp khách cửa phòng làm việc Quán đốc bị tụt áp lực.
13	Phòng ĐK	11/10/2023	Một số bình chữa cháy chưa ghi đầy đủ nội dung trong thẻ theo dõi, kiểm tra phương tiện PCCC; Khu vực trạm điện, hộp cầu dao tổng tại Trung tâm điều hành còn để dây leo mọc um tùm; dây điện tại chòi BT4 có đoạn chưa luồn trong ống gen có nguy cơ gây mất an toàn.

TT	Đơn vị	Ngày KT	Tồn tại, hạn chế
14	Trạm Y tế	12/10/2023	Đơn vị thực hiện đảm bảo.
15	Kho Vật tư	12/10/2023	Đơn vị thực hiện đảm bảo.
16	Phòng KCS	11/10/2023	Chưa có biên bản họp rút kinh nghiệm sau vụ cháy ngày 28/6/2023 ghi chép trong sổ tổng hợp công tác PCCC; Biên bản kiểm tra an toàn PCCC định kỳ chưa theo mẫu mới theo hướng dẫn của Công ty

2